

RAPPORT VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Rapportnummer: P-B-024-130124-13

Onze ref.: 8008 - 800 010

Datum controle: 24-01-2013

Identificatiegegevens – inlichtingen

Eigenaar	Schietecatte nv.	Aard van het onderzoek	gelijkvormigheid AREI art.270 en AREI art.86
Adres installatie	Kaarderstraat 1 - 0.1 - 2660 Hoboken (Antwerpen)	Aard van de installatie	wooneenheid
Installateur	electro Vermeulen Frank BVBA	Netbeheerder	eandis
Btw-nr. of IK	BE 0477.764.392	Ean- code	
Opdrachtgever	electro Vermeulen Frank BVBA		

Kenmerken van de installatie

Nominale spanning	mono 230V	Type algemene schakelaar	vermogenschakelaar
In algemene beveiliging	40A	In en ΔI van de hoofddifferentieelschakelaar	40A/300 mA
Secctie voedingskabel hoofdbord	4 X 10mm ²	Type aardelektrode	lus
Aantal verdeelborden	1	Algemeen isolatieniveau	66,4MΩ
Aantal eindstroombanen	11		
Weerstand aarding	1,83Ω	→ Beveiligingen in overeenstemming met de secties van de stroombanen	☒ ja ☐ nee
		→ In overeenstemming met aantal en type differentieelschakelaars	☒ ja ☐ nee

Beschrijving van de installatie ☒ zie schema's in bijlage ☐ zie beschrijving hierna of in bijlage

Vaststellingen (N: nota / O: opmerking / I: inbreuk)

N | geen inbreuken

Besluit

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De hoofddifferentieelschakelaar werd verzegeld en het ééndraads- en opstellingsschema werd voor gezien getekend. Voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, moeten de aangepaste of bijkomende delen gecontroleerd worden door een erkende instantie.

De volgende periodieke controle dient uiterlijk uitgevoerd te worden op: **24-01-2038**

Nota's AREI: 1. De beheerder van de installatie is er toe gehouden het pv van het onderzoek in het dossier van de elektrische installatie te bewaren. 2. Elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie dient vermeld te worden in het technisch dossier. 3. Elk ongeluk (on)rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit dient gemeld te worden aan FOD die energie onder zijn bevoegdheid heeft.

De agent-bezoeker:



Van Damme Stefaan

Plaats Hoboken (Antwerpen)

Datum 24/01/2013

Naam Van Damme Stefaan

Functie Inspecteur