



ELECTROTEST

Erkend Controleorganisme EDTC
Organisme de Contrôle Agréé SECT

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL

Electro-Test - Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek

T +32 (0) 2 751 98 39

E info@electro-test.be

BTW/TVA BE 0434.433.603

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 267/213.11/6

EAN code

M.C.

Aard onderzoek : Boek I KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,1	H/C 8,2	H/C 8,3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	01	0	0	0	0	PT	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

rué des Fajals & Enjis

Eigenaar

Propriétaire : M. Adc

Adres :

Adresse :

Installateur : M. Seppi

BTW / TVA : 0434.433.603

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : J. Smid

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 5 ☐ 2e et 1e

Spanning : 24130	Meter / bord verbinding : avb 4.10	Max. beveiliging : 63
Tension	Liaison compteur-tableau	Protection max.

Aardelektrode : 2.8	Isolatie : 10 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre	Isolement	Nombre de tableaux

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test 1In		1.1In			
Interrupteurs différentiels			Nombre de circuits terminaux :		OK		OK			
In (A)	Δ In (mA)	type								
6.3	300	12	Tous		☐	☐	☐	☐		
6.3	30	12	4 + 1B		☐	☐	☒	☐		
					☐	☐	☐	☐		
					☐	☐	☐	☐		
					☐	☐	☐	☐		

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK	directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements	Liaisons equipotentielle

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Werk : acceptatie + montage van plaats

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☐ 8.2.2

Beoordeling / Conclusion :

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek: 1.3.2016

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

☐ Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....

☐ La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur: J. Smid

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du détachement ou indirectement à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie déposée à l'Agence de surveillance des installations électriques domestiques.