

**ACA asbl**Organisme de contrôle  
agréé  
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629  
www.acavzw.be / info@acavzw.be  
Dexia: 068-2516997-68  
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

153002292

Ref: 2015103179

**RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE****Données générales**

|                   |                                                 |                         |            |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Lieu du contrôle: | Avenue Volontaires 32 1er étage, 1040 ETTERBEEK |                         |            |
| Propriétaire:     | /RAMAKERS                                       |                         |            |
| Cliant:           | Bel-Site SCRL, Rue Bordiau 4, 1000 BRUXELLES 1  |                         |            |
| Type de locaux:   | Appartement                                     | Distributeur d'énergie: | /          |
| Code EAN:         | 541 44                                          |                         |            |
| Installateur:     | /                                               |                         |            |
| N° TVA:           | /                                               | ou n° carte ID:         | /          |
| Agent-visiteur:   | Toni Arnould                                    | Émis à:                 | /          |
|                   |                                                 | le                      | /          |
|                   |                                                 | Date du contrôle:       | 06/11/2015 |

**Type de contrôle**

|                                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) |                                    |
| Type contrôle:                                                                                        | Art 270 Conformité/Mise en service |
| Info complément:                                                                                      | Differential plombé                |
| Réinspection à:                                                                                       | /                                  |

**Données générales de l'installation électrique**

|                                                      |                          |                      |        |                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Tension nominale:                                    | 2x230v                   | Courant nominal max: | 40A    | Courant nominal sécurité principale: | 40,00  |
| Section du câble d'arrivée:                          | 4X10 mm²                 | - Type:              | VVB    |                                      |        |
| Type d'électrode:                                    | Barre ou piquet de terre | Section:             |        | Conducteur de terre:                 | 16 mm² |
| Interrupteur différent. général - In:                | 40 A                     | - DI :               | 300 mA | Nombre de pôles:                     | 2      |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra:    | /                        |                      |        |                                      |        |
| Interrupteur différent. second. - In:                | 40 A                     | - DI :               | 30 mA  | Nombre de pôles:                     | 2      |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: | /                        |                      |        |                                      |        |
| Nombre de circuits:                                  | 12                       | Nombre de tableaux:  | 2      | Tarif:                               | Jour   |

**Mesures et contrôles**

|                                    |          |                                      |          |                           |          |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Résistance de dispersion:          | 20.3 Ohm | Protect. contre les contacts indir.: | En ordre | Plombage du différentiel: | En ordre |
| Isolement générale:                | 107 MOhm | Test du différentiel:                | En ordre | Etat du matériel fixe:    | En ordre |
| Test de continuité:                | En ordre | Test de défaut:                      | En ordre | Schémas:                  | En ordre |
| Protect. contre les contacts dir.: | En ordre |                                      |          |                           |          |

|                                                                                              |                                                                                                                                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Conclusion :</b><br><b>L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE</b>                            | L'installation doit de nouveau être contrôlée:<br>avant le: 25 ans après date <input checked="" type="checkbox"/> par le même organisme (*) |                                |
| <b>NOMBRE D'ANNEXES</b><br>Schéma d'implantation: Oui<br>Schéma unifilaire: Oui<br>Autres: / | L'AGENT-VISITEUR:<br>                                                                                                                       | Visa du distributeur (art 270) |

**Visa de l'organisme de contrôle**ACA asbl - Organisme de Contrôle Agréé  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
TVA BE 0811.407.869  
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

OFC 376  
12.11.15

### **Description des circuits**

1 DIS BIP 25A  
5 DIS BIP 16A  
5 DIS BIP 20A  
1 DIS BIP 10A

### **CONSTATATIONS: Remarques**

- A : Pas d'infractions.  
- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.

### **CONSTATATIONS: Infractions**