


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Patronaatstraat 2 bus 3, 2890 Puurs-Sint-Amands

appartement

identificatiecode: 12034-G-DBA_2017040290/EP16647/A001/D01/SD003

Energietabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 18-01-2021

Handtekening:

Willy
Zwaenepoel
(Signature)

Digitaal ondertekend door Willy
Zwaenepoel (Signature)
DN: c=BE, cn=Willy Zwaenepoel
(Signature), sn=Willy Zwaenepoel,
givenName=Willy Germain,
serialNumber=5907191340
Datum: 2021.01.18 13:54:30 +01'00'

WILLY ZWAENEPOEL

Studiebureau Kubiek
EP16647



Dit certificaat is geldig tot en met 18 januari 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

☒ Het E-peil voldoet.

E37

Eis
E45BEN
E30

Andere eisen

- ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ☒ Vloeren
 - ☒ Muren
 - ☒ Vensters
 - ☒ Dak
 - ☒ Andere constructiedelen
- ☒ Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet.
- ☒ Het risico op oververhitting is beperkt.
- ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	26/09/2017
Datum einde van de werken	01/02/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.195
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	79
Beschermd volume (m ³)	249
Verliesoppervlakte (m ²)	125
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	82
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,27
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,38
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	989
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30747979 / 30753882

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

WILLY ZWAENEPOEL
Studiebureau Kubiek
Pathoekeweg 9B 2, 8000 Brugge
EP16647 | 0635597151

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.