

Keuring Service Vlaanderen (KSV)
Maaltemeers 1D
9052 Zwijnaarde
België

Factuuradres

Certoo Srl
Industrielaan 36
1740 Ternat
België
☎ +32 2 828 02 12

Certoo Srl

Industrielaan 36
1740 Ternat
België
BTW: BE0805430788

Afleveradres

/
REUSWEG 1
1790 AFFLIGEM
België
☎ 0472907680

Offerte # S186954

Offertedatum	Vervaldatum	Leveringsdatum	Verkoper
30/07/2026	29/08/2026	30/07/2026	Celia Caussin

Omschrijving	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
AREI-Inbreuken 108 – Eendraadschema is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
AREI-Inbreuken 102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
AREI-Inbreuken 201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1,000 Stuks	70,00	21%	57,85 €
AREI-Inbreuken 203 – De verdeelkast(en) is (zijn) niet van klasse 1 of 2.	1,000 Stuks	150,00	21%	123,97 €
AREI-Inbreuken 207 – De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
AREI-Inbreuken 208 – De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €

Keuring Service Vlaanderen (KSV)

Maaltemeers 1D

9052 Zwijnaarde

AREI-Inbreuken

Belgie

210 – De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden. Aanduiden met letters niet met cijfers.

1,000 Stuks 70,00 21% 57,85 €

AREI-Inbreuken

219a – De verdeelkast(en) kon(den) niet geopend worden door de smeltveiligheden en/of penautomaten die niet of moeilijk verwijderd kunnen worden. De interne bedrading kon niet gecontroleerd worden.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

AREI-Inbreuken

402 – Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

608 – De calibreerelementen voorzien op de voetstukken voor smeltveiligheden en/of penautomaten.

1,000 Stuks 120,00 21% 99,17 €

AREI-Inbreuken

705a – Contactdozen conform NBN C61-112 voorzien met aardingscontact en kinderbeveiliging.

1,000 Stuks 380,00 21% 314,05 €

AREI-Inbreuken

716 – Materiaal voorzien in gewone lokalen waarvan de omhulsels minstens beschermingsgraad IP2X (IPXX-B) hebben en voor publieke lokalen minstens IP4X (IPXX-D).

1,000 Stuks 45,00 21% 37,19 €

AREI-Inbreuken

801 – De kabels van het type naast-elkaar (VTLmB), platte kabel onder PVC-mantel (LMVVR), COAX, VVT, H05VVF, H07RN-F en R2V (NF) zijn verboden en moeten vervangen worden door kabels van het type XVB.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

418 – De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

AREI-Inbreuken

301 – De continuïteit van de hoofdequipotentiale verbindingen is niet gewaarborgd.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

AREI-Inbreuken

306 – De continuïteit van de bijkomende quipotentiale verbindingen is niet gewaarborgd.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

Aardingskabel naar metalen constructie van de panelen vertrekt vanuit een klem van de omvormer (zie foto), als men omvormer afkoppelt zijn panelen niet geaard.

Keuring Service Vlaanderen (KSV)
Maaltemeers 1D
9052 Zwijnaarde
België

Excl. btw	2.185,94 €
BTW 21%	459,06 €
Totaal	2.645,00 €

Deze offerte werd automatisch gegenereerd op basis van de vastgestelde inbreuken en kan afwijken van de realiteit.

[Verbind je software](#) met Keuring Service Vlaanderen (KSV) om automatisch offertes aan te maken.