

Resp. client:
N° commande.
N° client: 181916
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0499627061
e-mail: confort.elec@outlook.com



ProKo.: LS01
N° rapport : 6513496
N° rapp. prov.:
Date: 23/03/2026

Client / Mandant :

TB ELEC SRL
RUE DE LA CHAPELLE 3
5590 CONNEUX

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visitateur:** 703 VINCKBOOMS DUNCAN
Propriété / exploit./gestionn.: **Nom:** HASTIR **Adresse:** CROIX SOVET 10 CINEY 5590
Installat. / respons. travaux: **Nom:** TB ELEC SRL **Adresse:** RUE DE LA CHAPELLE 3 5590 CONNEUX **T.V.A.:** /
Adresse installation: HASTIR CROIX SOVET 10 CINEY 5590 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:** /
Compteur: 1SAG1100 808335 **Compteur nuit :** /
EAN nr.: N.C **Gestionn. Rés.:** ORES

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4)

Date installation: ☐ < 01/10/1981 ☐ ≥ 01/10/1981 et < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 et < 01/06/2023 ☐ ≥ 01/06/2023 ☒ ≥ 01/03/2025

Dérogations: partie 8: pas d'appl. **et sous-sect. 6.5.8.1, points:** pas d'appl. (1: extra Diff.; 2: prises de cour.; 3: douche/bain)
Date: 23/03/2026 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/03/2051

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 1N400V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 2p 40A **Interr. princip.:** aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** XVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** Non visible **nombre conduct.:** / **section:** / mm²
Prise de terre **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre
Électrode de terre: **type:** Piquets **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 40A/300mA **supplémentaire:** 2p 40A/30mA (x2)
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe **références:**
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: ☒ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☐ -
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
☒ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 16

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: >2,31 MOhm **Résistance de dispersion:** 28,4 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

I	Néant
---	-------

CONCLUSION

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Le

contrôleur

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf