

**ELECTRO-TEST**OPLEIDINGSCENTRALE V.Z.W.
CENTRE DE FORMATION ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Kerkstraat 35
1820 MelsbroekStroomleverende mij : *Electrafel*
Cie d'électricité :Nr teller :
N° comp :

Index :

Proces verbaal van onderzoek**Procès-verbal de contrôle**N° : *05/03* / *31* *2*

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	274	276	ARAB 262	TT TN IT	Voorschr. stroomlev.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	RGPT ☐	☒ ☐ ☐	Prescription de la cie d'électricité ☐

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☐	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☒
--	--	--	---	---

Plaats van het onderzoek :

Situé à :

Eigenaar :

Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

*Kalfort Dorp. 68 Ruurlo**Verhove NV**Verhove NV*BTW / TVA : *460.461.572*

Ik. / C.I. :

onderzoeker : *Tom Heekhoven*
contrôleur :Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Apart. *2e etage*

Spanning : <i>2x220</i> Tension :	Meter / bord verbinding : <i>x182x10</i> Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : <i>te plaatsen</i> Prot. maximale :
--------------------------------------	--	---

Aardelektrode : <i>Alu</i> Electrode de terre : <i>185</i> Ohm	Isolatie : <i>50</i> Mohm Isolement :	Aantal verdeelborden : <i>1</i> Nombre de tableaux :
---	--	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			type	Beschermde kringen - Circuits protégés : <i>8</i>	AREI / RGIE	
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)			270	276
<i>40/2 3000</i>	<i>300</i>	<i>A</i>		<i>Algemeen voor alle kringjes</i>	☐	☐
<i>40/2 3000</i>	<i>30</i>	<i>A</i>		<i>voor kringjes FFBH</i>	☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐
					☐	☐

Opmerkingen / Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

*Geen**20/6/98***Besluit / Conclusion**De installatie is — ~~niet~~ — konform met het AREI en mag — ~~niet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont signés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271-274 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *29.6.2023*
L'inspection prévue par l'art. 271-274 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :voor de technisch directeur,
de onderzoeker :pour le directeur technique,
le contrôleur :NOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 898 1b v/h ARAB moet dit document te worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verdraagzaamheid.
NOTA HUURDEERS, EIGENAARS: Krachtens het AREI bent u verplicht: 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier v/d elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directie elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 898 1b du RGPT, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE vous êtes tenu: 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique;
3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à l'imputer, directement ou indirectement à la présence d'électricité.