



REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 571970
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: ASANIVERKO BV straat en nummer: Kortestraat 17 postnummer en gemeente: 2850, Boom tel: 032893740 e-mail: onderhoud@asaniverko.be ondernemingsnummer: BE0456381238		voornaam en achternaam: Bouzazhah Abdellah ☒ erkend technicus: GV <u>GV33531</u> / TV ☐ Schoorsteenveger Datum reiniging: 05-05-2026 Arbeidsduur: van 15:37 tot 15:56	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: <u>Steven Waeterschoot</u> straat en nummer: <u>Antwerpsestraat 9</u> postnummer en gemeente: <u>2845, Niel</u> tel: e-mail: <u>steven.waeterschoot@hotmail.com</u>		Naam stooktoestel: Vaillant straat en nummer: Antwerpsestraat 9 postnummer en gemeente: 2845, Niel tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Vaillant type: Eco TEC plus VCW 296/5-5 R6 bouwjaar: 2020 fabricatienummer: 21202600100218433100015715N9 nominaal vermogen (kW): 29		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☒ andere, namelijk: Condensatie sifon ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstoffing ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		05/05/2028	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		05/05/2028	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 571970																																																																																																																																																																																																																																																																						
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: ASANIVERKO BV straat en nummer: Kortestraat 17 postnummer en gemeente: 2850, Boom tel: 032893740 e-mail: onderhoud@asaniverko.be ondernemingsnummer: BE0456381238		Technicus voornaam en achternaam: Bouzahzah Abdellah erkenningsnummer: GV 33531 / TV Datum onderhoud: 05-05-2026 Arbeidsduur: van 15:37 tot 15:56																																																																																																																																																																																																																																																																						
Klant voornaam en achternaam: Steven Waeterschoot straat en nummer: Antwerpsestraat 9 postnummer en gemeente: 2845, Niel tel: e-mail: steven_waeterschoot@hotmail.com		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : Vaillant straat en nummer: Antwerpsestraat 9 postnummer en gemeente: 2845, Niel tel: e-mail:																																																																																																																																																																																																																																																																						
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)																																																																																																																																																																																																																																																																								
☒ Centraal* : ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:																																																																																																																																																																																																																																																																								
Toestel merk: Vaillant type: Eco TEC plus VCW 296/5-5 R6 bouwjaar: 2020 fabricatienummer: 21202600100218433100015715N9 nominaal vermogen (kW): 29		Brander (enkel CV) merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):																																																																																																																																																																																																																																																																						
Goede staat van werking		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>eenheid</th> <th>Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *</th> <th>Proef I: Initiële meting</th> <th colspan="5">Proef II: Eindmeting **</th> <th>OK</th> <th>Niet OK</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>□ LL</th> <th>□ 25</th> <th>□ 50</th> <th>□ 75</th> <th>☒ HL</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keteltemperatuur</td> <td>°C</td> <td>1,2</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: merk en type</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: debiet</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sproeier: hoek</td> <td>graden</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pompdruk</td> <td>bar</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gasdruk Teller</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gasblok</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Branderbed</td> <td>mbar</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rookindex</td> <td>Bacharach</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>☐ ☐</td> </tr> <tr> <td>zuurstof (O₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>5.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofdioxide (CO₂)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>8.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>koolstofmonoxide (CO)</td> <td>mg/kWh</td> <td>1, 2</td> <td>32.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>142.3</td> <td>☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>rookgastemperatuur (t_g)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>39.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>temperatuur verbrandingslucht (t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>22.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>nettotemperatuur (t_g - t_a)</td> <td>°C</td> <td>1, 2</td> <td>17.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (bovenwaarde; H_s)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>89.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>89.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>verbrandingsrendement (onderwaarde; H_i)</td> <td>%</td> <td>1, 2</td> <td>99</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99.2</td> <td>☒ ☐</td> </tr> <tr> <td>Stikstofoxide (NO_x)</td> <td>O₂-referentie (%): 3</td> <td>mg/m³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Serienummer Testo</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>61853810</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61853810</td> <td></td> </tr> <tr> <td>datum</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>05/05/2026</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05/05/2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>tijd</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>15:38:48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15:55:56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling</td> <td></td> <td>1</td> <td>☐ OK</td> <td colspan="4"></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)</td> <td></td> <td>1, 2</td> <td>☐ OK</td> <td colspan="4"></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook</td> <td></td> <td>3</td> <td>☐ OK</td> <td colspan="4"></td> <td>☐ Niet OK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK				□ LL	□ 25	□ 50	□ 75	☒ HL			Keteltemperatuur	°C	1,2	50					60		sproeier: merk en type		1								sproeier: debiet		1								sproeier: hoek	graden	1								Pompdruk	bar	1								gasdruk Teller	mbar	2								Gasblok	mbar	2								Branderbed	mbar	2								rookindex	Bacharach	1							☐ ☐	zuurstof (O₂)	%	1, 2	5.6					5.5		koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	8.7					8.7		koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	32.8					142.3	☒ ☐	rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	39.4					37.1		temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	22.1					22.5		nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	17.3					14.6		verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89.2					89.3		verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	99					99.2	☒ ☐	Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³								Serienummer Testo		1, 2	61853810					61853810		datum		1, 2	05/05/2026					05/05/2026		tijd		1, 2	15:38:48					15:55:56		geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK		geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK					☐ Niet OK		zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK		Veilige staat van werking druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek) 23.9 Pa 1, 2, 3 ☐ OK ☐ Niet OK verluchting en ventilatie stooklokaal 1, 2, 3 ☒ OK ☐ Niet OK dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C) 1, 2 ☒ OK ☐ Niet OK dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) 2 ☒ OK ☐ Niet OK	
eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																															
			□ LL	□ 25	□ 50	□ 75	☒ HL																																																																																																																																																																																																																																																																	
Keteltemperatuur	°C	1,2	50					60																																																																																																																																																																																																																																																																
sproeier: merk en type		1																																																																																																																																																																																																																																																																						
sproeier: debiet		1																																																																																																																																																																																																																																																																						
sproeier: hoek	graden	1																																																																																																																																																																																																																																																																						
Pompdruk	bar	1																																																																																																																																																																																																																																																																						
gasdruk Teller	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gasblok	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																						
Branderbed	mbar	2																																																																																																																																																																																																																																																																						
rookindex	Bacharach	1							☐ ☐																																																																																																																																																																																																																																																															
zuurstof (O₂)	%	1, 2	5.6					5.5																																																																																																																																																																																																																																																																
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	8.7					8.7																																																																																																																																																																																																																																																																
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	32.8					142.3	☒ ☐																																																																																																																																																																																																																																																															
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	39.4					37.1																																																																																																																																																																																																																																																																
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2	22.1					22.5																																																																																																																																																																																																																																																																
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2	17.3					14.6																																																																																																																																																																																																																																																																
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2	89.2					89.3																																																																																																																																																																																																																																																																
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	99					99.2	☒ ☐																																																																																																																																																																																																																																																															
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%): 3	mg/m³																																																																																																																																																																																																																																																																						
Serienummer Testo		1, 2	61853810					61853810																																																																																																																																																																																																																																																																
datum		1, 2	05/05/2026					05/05/2026																																																																																																																																																																																																																																																																
tijd		1, 2	15:38:48					15:55:56																																																																																																																																																																																																																																																																
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																
zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook		3	☐ OK					☐ Niet OK																																																																																																																																																																																																																																																																
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt ☒ goed ☐ Niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig		** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 05/05/2028																																																																																																																																																																																																																																																																						
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:																																																																																																																																																																																																																																																																								
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))		(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen																																																																																																																																																																																																																																																																						

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).