AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services EAN 5714486000427966

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi ☐
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 ☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: Aerts Koen
BTW nr: BE 472 228 167
of identiteitskaartnr:
Stroomleverancier: Eneco
EAN 593

Meter nr: stand:
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: P021143419 03
Lid nr:
Installatie: Naam: DIT
Adres: Albertstraat 5
2340 Beerse
Datum onderzoek: 16/3/2021
Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Naam, Voornaam: Aerts Koen
Adres: Turnhoutsebaan 109
Aanvrager: 2480 Dessel

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 50 A Type: NH00 gG
Omschrijving aansluiting: onder Kabeltype: EXVG3 Doorsnede: 5 x 25 mm²
Voeding hoofdbord: 5 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
Type aardelektrode: Lint Spreidingsweerstand: 1,2 Ohms Algemeen isolatieniveau: >2 M Ohms

## PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

| | | |
|---|---|---|
| Zie schema's | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
Geen
opm: Kastkoeien + leuken nog niet geplaatst

De hoofddifferentieel ~~was~~ (werd) ~~(niet)~~ - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 16/3/2032 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE ~~INSTALLATIE~~ (IS) ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE ~~WAS~~ (MAG) ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

### VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
SCHEMA VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening
Hans F. 2174