

Energieprestatiecertificaat

Gemeenschappelijke delen



Tessenderlosesteenweg 145, 3583 Beringen

certificaatnummer: 20211113-0002492518-GD-1

Daken

$U = 0,22 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Muren

$U = 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Vensters (beglazing en profiel)

$U = 2,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Beglazing

$U = 1,58 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Deuren, poorten en panelen

$U = 1,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Vloeren

$U = 0,52 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Doelstelling: $0,24 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Verwarming



Collectieve centrale installatie met condenserende ketel



Sanitair warm water

Collectieve installatie met zonneboiler



Ventilatie

Mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning



Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig



Verlichting



LED-verlichting



Zonne-energie



Zonneboiler aanwezig

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 13-11-2021

Handtekening:

Digitaal ondertekend
door Nico Huysmans
(Authentication)
Datum: 2021.11.13
12:24:03 +01'00'

NICO ARMANDUS HUYSMANS

EP07245

Dit certificaat is geldig tot en met 13 november 2031.