J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☑ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 09-K7796-E | Ref. verslag RAP WE/20100105-10

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

Belac 227-INSP

☑ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	RES ATLAS	Voornaam		Postnr	
Adres			Gemeente		
Installateur	ELECTRA CONTRACTORS N.V.		Gemeente	St. E. Vijve	
BTW-nummer	BE 0869 624 596				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__/__/____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	App 1.3			Postnr.	
Adres	SCHEEPSBOUWERSSTRAAT 3B			Gemeente	RUPELMONDE
EAN-code	541448860007738757			Elektriciteits-verdeler	

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☑ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		**Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**
U_{nom} (V ac/dc)	3x381V+N	
Ø voedingskabel (mm²)	4x10mm²	
I_{nom} aansluiting (A)	max 40A	7x 2pol + 20A
Type alg. schakelaar	AUT	1x 2pol + 16A
Aantal borden	1	1x 4pol + 25A
Aantal eindstroombanen		
Type aardelectrode	Lus	
Algemene diff.stroom.inr.	40A 0,3A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40A 0,03A	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	**Meetapparaat :** apparaat waarvan de inspecteur titularis is				**Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :** procedure TD-E-01		
Aardspreidings-weerstand :	1 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	100 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK /~~NOK~~	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN.

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___/_____-__

Besluit

☑ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	05/01/2035	**Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)**	GOSSEYE Wim 41	**Datum onderzoek:**	05/01/2010

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

13715

RAP-E-901 (01.07.2008)