# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV — Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. : 08104100G/03

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : 2270 Arendonk Wampenberg 35

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BTW of IK : NL 9539905

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 06/10/04 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271)~~ ~~(AREI art. 276)~~ ~~(ARAB art.262)~~ ~~(T.R. art. 231)~~ (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ : Type der lokalen : Appartement, 1e Verd. Rechts

Begin werken : Fundering ~~vóór~~ - na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~ - na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 1x230 V Bescherming van de aansluiting aut my 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A

Type van de aardelektrode : lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 3,5 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING : Zie éendraadschema + situatieplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

Nota : Verlichtingstoestellen, leuken + badkamermeubelset geplaatst

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK NETMANAGEMENT

gezien op 4/11/04

de aangestelde van de stroomverdeler

naam : HERRÖGERS

handtekening :

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.**

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/10/2029 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening
08 VANDYCK F.

De directeur,