

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR. FL 04.310
ADRES INSTALLATIE: EXCKENS
PASTOOR HERMANS PLEIN 24 VOSSELAAR
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: STELEKTRO
Adres: WINKEL OMSEHEIDE 223
INSTALLATEUR: 2440 REEL
Adres:
BTW of JK: X

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 04/10/04 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - Bestaande - Verzwaring; Type der lokalen: huis
Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - Met Zonder BA4+BA5 - AREI art. 86 - X
Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting: NAK 40 A Alg. schakelaar: type: 40A
Netaftakkabel: type: FSUB 4x10 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: 4x10 mm²
Type aardelektrode: I - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT TN - IT -
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen:; RA: 8 Ohm; RI tot: 29,5 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40/0,3A: A-B-C-D-E-F-K-O-Z
TA 40/0,3A: X-P-Q

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E12A
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen
NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is - nik - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op in 2029 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - net - in dienst - gesteld worden - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.
De installatie - voldoet - nik - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening