

Distributieneelbeheerder :
Gestommate de resau de distribution :

Inea

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° 29 2.146702 03

EAN :
code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Vorschr. netbeheerder Prescription du gest. de resau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☒	☐	☐	☐		☒

Plaats van het onderzoek : *Leuven*
Lieu du contrôle : *Nieuwstraat 147* *1000 Antwerpen*

Eigenaar : *St. Lambert NV* Adres : *Belgische 176* *1048 Antwerpen*
Propriétaire : Adresse :
Installateur : *MB Invest*
Datum van het onderzoek : *02/10/11*
Date du contrôle :

BTW / TVA : *0442.841.018*
IK / C.I. :
Inspecteur : *De Smidt Wout*

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : *2x230V* Meter / bord verbinding : *XVB 4x6* Max. beveiliging : *Schneider*
Tension : Laisson compteur - tableau : Protection max.

Aardelektrode : *Pointe* Electrode de terre : *2x2.8 Ohm* Isolatie : *7.2* Mohm Aantal verdeelborden : *1*
Aantal eindstroombanen : Aantal verdelborden :
Nombre de circuits terminaux : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :								
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	AREI / RGIE			
40	300	A	140/140/140 → Alle buizen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	85W. 4P → Leïp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☐ OK ☐ NOK directe aanraking : ☐ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ contact direct : ☐ Indirecte aanraking : ☐ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK ☐ NOK Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)* **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

Not: Aardingsschakelaar te equipt. Verbindingen tussen te bevestiging

Beeld / Contours		Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
C1. Installatie elektrische est conforme aux prescriptions de R.G.I.E.		270bis AK ☒ 271 AK ☒		270bis HK ☒ 271 HK ☒			
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.		18 m ☒					

C1.1. Installatie elektrische est conforme aux prescriptions de R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.2. Het gebouw is voorzien van een aardingsinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.3. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.4. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.5. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.6. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.7. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.8. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.9. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.
C1.10. Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.L.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Entreprise dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du déclenchement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit de transmettre une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la surveillance des installations électriques domestiques.