



APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

Rapport SB107269

Type 4



NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064-2007/K043-MDB/2021/00001
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

MR IMMOBILIER

RUE DE TIGE 35

4557 TINLOT SCRY

Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.*

C	079591000	R	4EG040	N5
----------	-----------	----------	--------	----

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCEDE LE 21-10-25 AU CONTROLE DU DEPOT SIS :

CHAUSSEE DE CINEY (FACE 81) , 5300 ANDENNE

UTILISATEUR: MR IMMOBILIER

+32496175900

RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	CHEMET GLI	4EG040	3000	19-09-08
	N° CERTIFICAT	DELIVRE LE		PAR
	TUV			APRAGAZ
SOUPAPE DE SECURITE	OMECA L5 1/4" NPT	1	DATE	01-2023
				ECHEANCE 01-2033
ATTESTATION DE TUYAUTERIE				CLAPET ANTI-RETOUR Oui
N° de l'habilitation	INSTALLATEUR	CODE POS	COMMUNE	CERTIFICAT
PAT	ENERGYSUD	5100		10-02-25
partie intérieure	Wijnants V x8	5020		13-06-25
test d'étanchéité	Enercetec x8	5070		
AUTORISATION	CLASSE	DATE	EXPIRATION	CAPACITE ADMISE
	3	31-01-25	31-01-35	3000
	CAPACITE INSTALLEE		3000	80%

REMARQUES:		INFRACTIONS:	
-------------------	--	---------------------	--

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.

- Limiteur de pression: Oui

UPSO / OPSO : N

Multimètre : F-I.140-023

Protection cathodique

circuit ouvert: -1168 mV

circuit fermé: -1452 mV

courant: 0,06 mA

liaison isolante: pe

CONCLUSION

Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans. C'est à dire avant le 10-2030

* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.

RP 141/Rev.8-F Date : 21-10-25


Au nom de l'asbl APRAGAZ, l'agent visiteur,

DAM