***** ORIGINAL *****

VINÇOTTE CERTIGO vzw
Erkend controleorganisme
Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België
BTW BE 0821.076.888 ▪ RPR Brussel ▪ BNP Paribas Fortis: BE19 0016 0117 0512 ▪ BIC: GEBABEBB
Bollebergen 2a bus 12 ▪ 9052 Gent ▪ België ▪ tel: +32 9 244 77 11 ▪ gent@vincotte.be

Contactpersoon:

- Onze gegevens

Verslag nr.: GEN / 19 / 70125391 / 00 / NL / 000
Klantref.: BTOCGEN
Contractref.:

- Uw gegevens

Ref.: /

[redacted]

Meuleschettestraat, 33
9300 Aalst
België

- Interventiegegevens

Plaats: Meuleschettestraat 33, 9300 Aalst
Datum: 06/12/2018
Uitgevoerd door: AV3521 - TONNELIER BART

15001

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: Voornaam:
Adres: Meuleschettestraat, 33 Post nr.: 9300 Stad: Aalst
Tel:

- Eigenaar of beheerder

idem

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle / verkoop
- Art 86

BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 06/12/2043.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey
Directeur Generaal

BELAC 442-INSP

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 12 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 2,79 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

15001

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- **Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	11201903HXEE
Bescherming aansluiting:	100 A

- **Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VOB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm²
Type aardelektrode:	pen / baar

- **Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40A:30mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	14
Situatieschema('s):	3
Eéndraadsschema('s):	1

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- **Nieuwe installatie**

R -O-F Nihil

- **Bestaande installatie**

R -O-F Nihil

ANDERE BIJLAGE(N)