ACEG asbl
Organisme agrée

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 22/06/2021
Étiquette d'identification:

Inspecteur: Michaël Polys

N° TVA:BE 0879 730 711

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel ET61557

N° série:: 18120250

Mentor:
Référence du client:

Installateur: CCElec

Adresse de l'installation

Rue	Du Delta
Numéro	71
Boîte	03/3.7
Code postal	1190
Commune	Forest
Pays	Belgique

Nom de contact	Cravatte Claudy
Téléphone	0495 258545
Numéro Gsm (SMS)	

Propriétaire

Nom	Herpain
Rue	Avenue des Statuaires
Numéro	43
Boîte	
Code postal	1180
Commune	Uccles
Pays	Belgique

Installateur


Nom	CCElec
N° TVA	BE 0879 730 711
Numéro de téléphone	0495 258545
E-mail	claudy.cravatte@ccelec.be

Type : appartement

EAN : 5414

N° compteur: : -

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:




Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

Distributeur: SIBELGA
Tension: 1N400V
Liaison comp / tableau: 10 mm²
Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1
Nombres circuits: 14
Ri général: 24,3 MΩ

OK



Prise de terre: Boucle

RE: 0,94 Ω OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I²t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	NA	NA
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	NA	NA

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Voir schéma	-	-		-	-

Contrôle visuel (général)	OK	**Contact direct** OK	**Contact indirect** OK
Raccordement	OK	**schéma en annexe par Aceg asbl** NA	
Liaisons équipotentielles	pending	**Section des conducteurs** OK	
Continuité	OK	**Éclairage / machines** OK	

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

O12: L'installation électrique n'est pas sous tention. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé

Note : les récepteurs n'étaient pas installés au jour du contrôle (éclairages, Cuisine, SDB)

CONCLUSION

☑ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 22/6/2046

☑ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.

☑ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe: 1

PUBLICATION DE LA VISITE TECHNIQUE

L'inspecteur Michaël Polys

Polys M.

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	**Etape 2**	**Etape 3**	**Etape 4**
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain controle périodique est prévu pour 22/6/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

INSTALLATEUR ELECTRICITE

CCELEC
Installations électriques

CCELEC sprl
Rue Pierre Wathieu, 26
B-4420 St-Nicolas
TVA:0879 730 711

Tél.: + 32.(0)4.247.17.27
Fax: +32(0)4.247.13.52
émail: info@ccelec.be

Chantier : 20/1063
Appartement : E.3.2, bte 03/3.7
Adresse : Rue du delta 69
1190 Forest

