

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controlorganisatie erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Streeplaat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 85

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN vzw
Stuibaertstraat 18
3210 LUBBEK
Tel. 016/53 47 45 - Fax 016/63 12 21

STROOMLEVERANCIER:

Ref.:

Index:

Teller nr.

O.ref.:

U.ref.:

VERSLAG NR. 15/06/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 18/06/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Vervanging Type der lokalen:

Begin werken: Fundering na 1.10.81 - Elektrische installatie na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V

Bescherming van de aansluiting

Voedingskabel hoofdbord: X mm²

Alg. schakelaar: type

van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: 25 Ohm; RI tot 1 MOhm

BESCHRIJVING:

- Diff. 40 A / 300 mA
G3 - 32 A (niet get.)
G3 - 20 A
G2 - 20 A

PS: 25560 heeft geklaaid
Voedingskabel nog niet aangev.

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

- Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

STEURS / 35

De directeur,