



L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 22/07/2020 + /
Rapport N°: 0571-200722-04

Date d'émission du rapport: 22/07/2020

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen
Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
T:064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
V/ref.: /
L'agent-visiteur: numéro 0571

Identification des tiers:

Client: DUBUISSON ALISSIA
Adresse: RUE D'HOUDENG 100, 7070 LE ROEULX
Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: DUBUISSON ALISSIA
Adresse: RUE D'HOUDENG 100, 7070 LE ROEULX
Responsable des travaux: DUBUISSON ALISSIA
Adresse: RUE D'HOUDENG 100, 7070 LE ROEULX
Numéro de TVA: 592-9269641-14

Identification de l'installation électrique:

Adresse: RUE D'HOUDENG 100, 7070 LE ROEULX
Code EAN:
Numéro compteur: A installer
Cabine haute tension privée: Non
Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:
Contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (6.4)
Date de la réalisation de l'installation:
A partir du 01/06/2020

Informations contenu contrôle:

1 Les appareils d'éclairages ne sont pas (tous) encore installés.
Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: pas appliqué
Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: Mono 230V



RE06_01-08_01 06/20

Type électrode de terre: Barre de terre

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: EXVB - Section: 4 x 10 mm²

Nombre de circuits: 15 (réserve inclus)

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection de branchement: Max. 40A


Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit

(s) protégé(s): Voir schéma's

Voir schémas unifilaires et plans de position



Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 13,62 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 20 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:



N° Rapport: 0571-200722-04



1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 22/07/2045
- Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
 - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient (ou ont été) scellées.

Signature du dirigeant-technique (ou en son nom):

Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
- c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.



N° Rapport: 0571-200722-04

3 / 3