

**ELBO**

BVBA

Algemene Verbouwingen

Maatschappelijke Zetel:
Boven Vrijlegem 9
B-1730 Mollem

Tel. + Fax: +32 (2) 461 16 36
GSM: +32 (475) 42 77 22
E-mail: elbo@skynet.be

Registratie Nr. 04.26.11
BTW Nr. BE-473.565.282
HR Brussel Nr. BR-646.375
ING 310-1483125-81
Fintro 143-0693385-33

Elektriciteitsdossier

Adres van de installatie: Brusselsesteenweg 425
Appartement 2^e verdieping links (2A)
1731 Zellik

Aantal Bijlagen: 5 Bladzijden

Installateur:

Naam: Elbo BVBA
Vertegenwoordigd door: Eric Van Praet
BTW Nr: BE-473.565.282

Handtekening:
Datum: 28 september 2007

Voor de erkende Controle-instelling:

Naam:


Handtekening:
Datum: 28 september 2007

De Eigenaar:

Naam: Mede-eigendom Van Praet – Moyson
Adres: P/a Brusselsesteenweg 238 bus 8
1731 Zellik


Handtekening:
Datum: 28 september 2007

Verdeelkast 2




Bijlage: 1	Eéndraadsschema Verdeelkast 1	De Eigenaar:	De afgevaardigde van het erkend
Appartement 2 ^e verdieping links (2A)		Mede-Eigendom Van Praet - Moyson	organisatie
Plaats:	Installateur:		AV
Brusselsesteenweg 425 - 1731 Zellik	Elbo BVBA		AV

2020/07



Bijlage: 4 Appartement 2 ^e verdieping links (2A) Plaats: Brusselsesteenweg 425 – 1731 Zellik	Situatieschema Stopcontacten Installateur: Elbo BVBA	De Eigenaar: Mede-Eigendom Van Praet - Moyson	De afgevaardigde van het erkend orgaan AIB-VANCOOTE BELOUWEN Thuis Verzekering BT Aankomst 2008 SALON 2008
--	--	--	---



Bijlage: 5 Appartement 2 ^e verdieping links (2A)	Situatieschema Verlichting en Stopcontacten Duplex	De Eigenaar: Mede-Eigendom Van Praet - Moyson	De afgevaardigde van het stikend VB VINCENT BELCOT organisme
Plaats: Brusselsesteenweg 425 – 1731 Zellik	Installateur: Elbo BVBA		




AIB-VINCOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P0008268211/006 Lid nr.: Aanvrager: EPB

Verantwoordelijke voor de werken: Gegevens: Installatie: Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: EPB Naam, Voornaam: Alfred L. L. L.
Adres: 401 Brunetsteenvoeg
Ident. Kaart nr.: Post nr. + stad: 1731 Zeebeek
BTW nr.: BE 473.565.282 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 276	☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
	☒ verzwaring	☐ overdracht	☐	☐ Art	☐ Art	☒ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN: ☒ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 nr.: Meterstand: Nominale spanning: ☐ 230V ☒ 3x230V ☐ 3N400V Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☒ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>2xWB</u> Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden: <u>2</u> Aantal eindstroombanen: <u>12</u> ☒ zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand	<u>2,8</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>10</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI	
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☒ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		
☒ Nihil		Naam:
Opmerkingen		Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 28/07/2011 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agentbezoeker:

Naam: Janoverbeke Agent nr.: 2008 Datum: 28/07/2011
Aantal bijlagen: 6 Situatieschema('s): 3 6 Eindraadschema('s): 2 ☐

Voor de directeur-generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.