


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Dr.-Peetersstraat 87 bus 5, 2440 Geel

appartement

identificatiecode: 13008-G-OMV_2019139850/EP02357/A001/D01/SD006

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 14-04-2021

Handtekening:

StaTco bvba

Poel 101 2440 Geel

www.statco.be

NICO GRIETEN

EP02357

Dit certificaat is geldig tot en met 31 december 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

- ☒ Het E-peil voldoet.

E19

Eis BEN

Andere eisen

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S24) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	07/11/2019
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	31/12/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.602
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	69
Beschermde volume (m ³)	440
Verliesoppervlakte (m ²)	255
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	142
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,50
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,36
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.186
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30600509 / 30600516

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

NICO GRIETEN
POIEL 101, 2440 Geel
EP02357

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.