

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek
en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:

Teller nr.: DAG - NACHT

Index:

VERSLAG NR

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek:

Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Voorlopig ☐ Bestaande ☐ Verzwaring ; Type der lokalen:

Begin werken: Fundering voor - na 1.10.81 ; Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - 1.1.83 Met - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - 87 - 88

Aansluiting: Spanning V Bescherming van de aansluiting: A Alg. schakelaar: type: mm²

Netaftakkabel: type: mm² Voedingskabel hoofdbord: type: mm²

Type aardelektrode: ☒ lus ☐ baren ☐ pennen ☐ horizontale geleider ☐ diepteaarding Aardverbindingssysteem: ☒ TT ☐ TN ☐ IT -

Aantal borden : ; Aantal eindstroombanen: ; RA: Ohm; RI tot: Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 40A/300 mA A → U + AA → AH
DS 40A/30 mA AA → AG

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262).....

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P, E21, E21P, E32, E32P, ...

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja ☒ neen ☐

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja ☐ neen ☒

NOTA'S

3. INBREUKEN:

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. BESLUIT De installatie is ☒ niet ☐ conform. De algemene ADS - was ☒ werd ☐ verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag ☒ niet ☐ in dienst ☐ gesteld worden ☐ blijven ☐ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie ☒ voldoet ☐ niet ☐ aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME

2820 BONHEIDEN

Agent-ONDERZOEKER

Rudi VAN PAESSCHEN