J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

116394

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : BUSA WALLAND
Plaats van onderzoek : SCHIPPERSTRAAT 2 OOSTENDE
Installateur : DOBBELAERE C.
– B.T.W.-nummer : /
– of identiteitskaartnr. : uitgereikt te / op datum van : /
Aard van de inrichting : ALGEMEEN SCHOLEN Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : COLPAERT. M. Datum van onderzoek : 31/7/98.

– Bedrijfspanning	2e220V	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	4Q2	
– Algemene bescherming	MAE 40A	16A ALG.
– Type algemene schakelaar	ALG.	20A ALG.
– Type aardelektrode(s)	PAAL.	6A ALG.
– Aardspreidingsweerstand	33 Ω.	
– Algemene isoleringsweerstand	100 MΩ	
– Aantal borden en eindstroombanen	1/3	
– Algemene differentieelschakelaar	93A1402A	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	—	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : —

Vastgestelde inbreuken :
GEEN

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 31/7/2003

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ..../..../.....

J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

116395

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : BUBA WALHAVEN
Plaats van onderzoek BUS 1 SCHIPPERSKAAI 2. OOSTENDE
Installateur : DOBBELAERE C
– B.T.W.-nummer : /
– of identiteitskaartnr. : GEMEENTE uitgereikt te / op datum van : /
Aard van de inrichting : STUDIO. LUNCH Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : COLPAERT. M Datum van onderzoek : 31/07/98.

– Bedrijfspanning	230/400V
– Doorsnede voedingskabel	4x1
– Algemene bescherming	MAX 40A
– Type algemene schakelaar	AUT.
– Type aardelektrode(s)	PLAAT.
– Aardspreidingsweerstand	3,3Ω
– Algemene isoleringsweerstand	100 MΩ
– Aantal borden en eindstroombanen	1/10
– Algemene differentieelschakelaar	63A/40A
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	63A/40A

– Beschrijving van de stroombanen :
4x16A AUT.
4x20A AUT.
1x10A AUT.
1x32A AUT.

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken :
GEEN

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 31/7/2023

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ...../...../.....

J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

116396

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : BUSH WALCAMP
Plaats van onderzoek : BUS 2. SCHITTERSGAAR 2. OOSCAMPS
Installateur : DOBBELAERE C
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : 1 uitgereikt te 1 op datum van : 1
Aard van de inrichting : STUDIO 1ste VERDIEP Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : COLMAN. M Datum van onderzoek : 31/7/98.

– Bedrijfspanning	2e 220V 400V
– Doorsnede voedingskabel	
– Algemene bescherming	MAG HOF
– Type algemene schakelaar	AUT
– Type aardelektrode(s)	DIVERS.
– Aardspreidingsweerstand	3,3 Ω
– Algemene isoleringsweerstand	200 MΩ
– Aantal borden en eindstroombanen	1/12
– Algemene differentieelschakelaar	63A/40 Ω
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	63A/40 Ω

– Beschrijving van de stroombanen :
6 x 20A AUT. -
5 x 16A AUT.-
1 x 32A AUT.-

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken :
GEEN

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 31/7/2003

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum : ...../...../.....

J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

116397

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : BUBA WALLAND
Plaats van onderzoek : BUS 3 SENTIERSTRAAT 2. OOSTHOEK
Installateur : ROBBRECHT C
– B.T.W.-nummer :
– of identiteitskaartnr. : / uitgereikt te / op datum van : /
Aard van de inrichting : STUDIO 2de VERDIEP Stroomleveraar : ELEKTRABEL.
Agent-Onderzoeker : COLPAERT M Datum van onderzoek : 31/12/98.

– Bedrijfspanning	2e 220V	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	10qm	5e 16A Aut.-
– Algemene bescherming	MAX 40A	6e 20A Aut.-
– Type algemene schakelaar	Aut.	1e 32A Aut.
– Type aardelektrode(s)	PIKET.	
– Aardspreidingsweerstand	33 Ω.	
– Algemene isoleringsweerstand	100MΩ.	
– Aantal borden en eindstroombanen	1/12	
– Algemene differentieelschakelaar	63A/40A	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40A/30mA	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken :
GEEN

De elektrische installatie werd ..... conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 31/12/2023.

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ...../...../.....

J. VAN HEMELEN vzw.
KEURINGSORGANISME

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

116398

CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : BUSH WAREHAND
Plaats van onderzoek : BUS 4 SCHIPPERSTRAAT 2 OOSTENDE
Installateur : DEBRUYNERE C
– B.T.W.-nummer : /
– of identiteitskaartnr. : / uitgereikt te / op datum van : /
Aard van de inrichting : HUMO 3de VERDIEP Stroomleveraar : ELEGANTAZ
Agent-Onderzoeker : COPPOOLSE M. Datum van onderzoek : 31/7/23.

– Bedrijfspanning	230/400V 50Hz	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel		
– Algemene bescherming	MAX 400A	6e 20A Aes.-
– Type algemene schakelaar	Aes.	1e 32A Aes.-
– Type aardelektrode(s)	PIKKET.	5e 16A Aes.-
– Aardspreidingsweerstand	3,3 Ω	
– Algemene isoleringsweerstand	100 MΩ	
– Aantal borden en eindstroombanen	1/12.	
– Algemene differentieelschakelaar	930 mA	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	930 mA	

– de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
– de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
– verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken :
Geen.

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 31/7/2023.

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : .....
Visa : ..... datum : ...../...../.....