


Schéma unifilaire - 2 strings - 1 onduleur - 1 compteur

$V_{oc} = 35,80 \text{ V} - I_{cc} = 8,54 \text{ A}$



Rue Petit Chassart, 1
62111 MELLET

Le 20/04/2011

[Signature]



Le 20/04/2011


50



- 1 : Inducteur
2 : Compteur vert
3 : coffret auxiliaire
4 : Coffret existant
5 : compteur électrique

18 panneaux 220W
(sur le toit)

HALL



Contrôle par
SGS-SSB
Date : 11 JUIN 2014
J-M DUQUENNE
WSP 681


SCHEMA DE POSITION :

Mr ME
Rue P
6211
0475/

Le 20/04/2011



- 1 : Onduleur
- 2 : Compteur vent
- 3 : coffret auxiliaire
- 4 : Coffret existant
- 5 : compteur électrique



Contrôle par
SGS/SSB
Date : 22/06/2014
J-M DUQUENNE
INSP 681