

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	256/2020/5/29/7	Datum van beroep: Date de visite:	29/05/2020
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Lee Elektro BVBA Bevrijdingslaan (APP) 157 - 9200 DENDERMONDE BTW BE 0838.018.236	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Fluvius	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	// EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Breedstraat (STG) 74 - 9200 DENDERMONDE		onbekend
Eigenaar: Propriétaire:	De Boeck Toon Breedstraat (STG) 74 - 9200 DENDERMONDE		
Installateur:	Lee Elektro	BTW/TVA:	
Gebruik te interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUTSI (Conformiteitscontrole van 1 huis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hie: 86 Art. onderzoek: 270

Onderzoek / Contrôle: Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 3x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4G x 16 mm ² XGB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
---	--	--

Aardelektrode / Electrode de terre: Lus/Boucle 6.3 Ohm Isolatie / Isolation: 2 MOhm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 24

In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	Test Δ In	Δ In	AREI / RGIE
63A	300mA	A/s	voor alle kringen	OK	OK	270
63A	30mA	A/s	van A tot Y	OK	OK	270

Visueel nazicht Algemeen: OK Rechtstreekse aanraking: OK Onrechtstreekse aanraking: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale verbindingen: OK
Contrôle visuel général: OK Contact direct: OK Contact indirect: OK Raccordements: OK Liaisons équipotentielle: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar ontgankelijk zijn gemaakt door versimpeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues accessibles par simplification.
Het ééndraadschema en opdelingschema werden voor geen getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été réalisés et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 29/05/2045

**Nam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

DUFFELEER Christophe

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier de wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsdreeks of onrechtsdreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.