



klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
naam:		naam contactpersoon:	
straat en nummer:		straat en nummer:	
postcode en gemeente:		postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:	tel.:	gsm:
email:		email:	

particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 2500	☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 30/12/1994		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☒ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig

toezichtspuut/mangat	staat toezichtspuut	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuut	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inbuiing	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)			☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank			☒ ok	☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank			☐ ja	☒ nee		
	organoleptische verontreiniging			☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): pH: geleidbaarheid (mS/cm): bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dB μ V): onder het vloeistofniveau (dB μ V): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:				
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

