Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. :
Cont.pers.: Mervin Portier
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0474/73 51 11
e-mail: Mervin.portier@trcbouwteam.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5343653
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/11/2020

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

DUURZAAM HERSTEL NV
PARMASTRAAT 26
9120 Melsele

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 407 LEFEVRE BART
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** Saskia Van Heukelom **Adres:** Dorp West 71-73 - 2070 Zwijndrecht
Installateur/verantw. werk: **Naam:** Duurzaam herstel NV **Adres:** Parmastraat 26 - 9120 Melsele **B.T.W.:**
Adres installatie: App. 2e verd. rechts DORP WEST 71-73 ZWIJNDRECHT 2070 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:** LS App. 2e verd. rechts - Dorp West 71-73 Zwijndrecht
EAN nr.: Niet beschikbaar **Leverancier:** DNB Fluvius **Teller nr.:** Nog te plaatsen **Nachtteller nr. :**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** toegepast
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document “aanvang installatie vóór 01/06/2020”: Document installateur in bijlage
Datum: 24/11/2020 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 30/11/2045 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** / **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** maatschappij **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** Onbekend **mm²**
Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 16 **mm²**
Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ■ zie bijlage ■ **referentie:** **71/0202**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ■ **keuken** ■ **badkamer** ☐ **C.V.** ■ **verlichting** ☐ **-**
■ **gasmeter** ☐ **watermeter** ■ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 1+11

Beschrijving: zie schema's

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: >50 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 2,4 **Ohm**
Testknop diff.schak.: Nvt **Controle foutlus:** Nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde + zie nota
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3. Kring M – voeding garage is reserve/wacht en werd niet opgenomen in deze controle. Bij latere voltooiing van deze kring dient deze evenwel onderworpen te worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling.
I	Geen inbreuken

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf