

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : nog te plaatsen

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR PM 10/055-HO

ADRES INSTALLATIE: Schothoofd 7

2300 Turnhout

EIGENAAR: De Locht Luyten

Adres: op advies

OPDRACHTGEVER :

Adres: Electra Marc Sas

INSTALLATEUR: Starmalestijp 162

Adres: 2300 Turnhout

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21/1/2010 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: huiskamer

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87

Aansluiting: Spanning Max 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/03A

Netaftakkabel (type & sectie): EXUS 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 6x3 10 mm²

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 12 ; Spreidingsweerstand: 3,12 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 10 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/03A → h A h F

Lp DS 40A/003A → h G h M

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR-E12

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: - keuten toestellen nog te plaatsen
- Tegels in badkamer nog uit te voeren

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/1/2010 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Paul Michiels