



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr. : 37509207

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR PP / 14 / 999 / NV
ADRES INSTALLATIE: Gutleug 34a
1920 Zerst.
EIGENAAR: Verl. he - Rivoit
Adres: Gutleug 34a Zerst
OPDRACHTGEVER:
Adres: idem
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 16-5-2014 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: ☒ Nieuw ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Tijdelijk ☐ Verzwaring ☐ Renovatie
Begin werken : Fundering vóór ☒ na 1.10.81 ; Installatie vóór ☒ na 1.10.81 - ; Met ☒ Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: ☒ lus ☐ baren ☐ pennen ☐ horizontale geleider ☐ diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: ☒ TT ☐ TN ☐ IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 91 ; Spreidingsweerstand : 7.0 Ohm ; Alg. Isolatie-niveau: > 1 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300mA Kringen A-O

ADS 40A/30mA Kringen P-U

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-~~E12~~ - E12.11
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ☒ ja ☐ neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ☒ ja ☐ neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: →

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Zotale neg. afk. werken

VISUM VAN DE VERDELER

Keuring ok
[Handtekening]

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was ☒ werd ☐ verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16-5-2015
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

[Handtekening]
AGENT-ONDERZOEKER