CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

all-in tank service

firma		volgnummer attest: 0310K-0588053
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		**technicus**
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Ernst Decoster
postcode en gemeente: 9810 Eke		
tel.: 0800 11 206	gsm:	erkenningsnr.: svo112774
web: wwww.allintankservice.be		**datum controle: 05/10/2026**
email: info@allintankservice.be		
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☑ particulier ☐ onderneming		**adres opslagtank indien verschillend van klant**	
naam: BV Certoo		naam contactpersoon: Woning	
straat en nummer: Industrielaan 36		straat en nummer: 10de Zijweg 11	
postcode en gemeente: 1740 Ternat		postcode en gemeente: 1770 Liedekerke	
tel.: +32 (0)2/8280212	gsm: +32 (0)472/933805	tel.: +32 (0)2/8280212	gsm: +32 (0)472/933805
email: info@certoo.be		email: info@certoo.be	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 3600	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☐ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☑ staal (enkelwandig)
☑ bovengronds	☐ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☑ toegankelijk	☑ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 05/10/1980		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☑ niet aanwezig of onleesbaar, gegevensovergenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☑ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**			
☐ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☐ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☑ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1

waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem		aanwezig		controle werking		
	fluit	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja	☑ nee	☑ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☑ nee	☑ ok	☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm):				
		pH:				
		geleidbaarheid (mS/cm):				
		bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☐ nee				
		☐ ok☐ niet ok				
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:		controle werking		
☐ aanwezig	☐ ok	☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok	
☑ niet aanwezig	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
☐ n.v.t.		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis+ sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☑ n.v.t.					
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV):				
		onder het vloeistofniveau (dBµV):				
		☐ overdruk, drukverlies (mbar/h):				
		☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h):				
		☐ andere:				
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☑ n.v.t.	
	opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig		controle werking		
	peilstok	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok	
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☑ ok	☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere: peilglas	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoekvan de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok☐ niet ok niet-destructief onderzoekwanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoekvan de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het isverboden de tankte vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 05/10/2031	
handtekening erkend technicus naam: Ernst Decoster	voor kennisname van momentopname handtekening klant naam: BV Certoo hoedanigheid: Klant