House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]

Conform

Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/15112023/29359/1/1

Algemeen

Adres controle:
Straat + nummer:
Raffelgemstraat 16/38 9300 Aalst
De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981
Type:
Gelijkvormigheidscontrole - ingebruikname [Hfst. 6.4]
Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 15/11/2023
Bedrijf: Lee-elektro
Installateur: Lee-elektro
BTW installateur: BE 0838.018.236
Type lokalen: Appartement
Afwijking:



Elektrische installatie

Netbeheer: Fluvius
Nominale spanning: 230V - AC
Nominale stroom aansluitbeveiliging:
10(40)A - Onbepaald - 40A beschouwd
Voedingskabel hoofdbord: VOB 2 x 6 mm2
Type aarding: Staven
Staat van vast of vast opgesteld elektrisch materieel:
OK

EAN:
Teller Nr: 5419012
Dagindex: 64673
Nachtindex: -
Aardingsweerstand: 3,9 Ohm(mli)
Minimale isolatieweerstand: 1,99 MOhm

Aantal borden: 1
Aantal kringen: 10
Rechtstreekse aanraking: OK
Onrechtstreekse aanraking: OK
Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK
Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK
Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Differentieelstroombeschermingsinrichting

mA	300	30
Nominale stroom(A)	40	40
I2t	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s
Type	A	A
Beveiligde kringen		
Test	Ok	Ok

Besluit

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 14/11/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Handtekening klant

Handtekening inspecteur

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Inbreuken

Opmerkingen

- De schema's zijn niet aanwezig of niet correct. Wij kunnen niet uitsluiten dat er geen nieuwe inbreuken zullen zijn bij het voorleggen van de (nieuwe) schema's.
- Keuring gebaseerd op verkregen info van eigenaar/verantwoordelijk installatie.

Raadgeving

Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende verplichtingen:

- Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

House Check vzw

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag

Voorgevel




Elektrisch bord

House Check VZW


House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be


710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag



Schetsen

Eendraadsschema en situatieplan






House Check VZW

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Origineel verslag



Andere

House Check VZW