
## D.2. Samenvatting van de resultaten van Appartement 1

| | |
|---|---|
| Naam gebouw: | Nieuwbouw |
| Naam EPB-eenheid: | Appartement 1 |
| Aard van de werkzaamheden: | Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld) |
| Bestemming: | Wonen |
| Nieuw gecreëerd beschermd volume: | 372.47 m³ |
| Verbouwd beschermd volume: | / |

| | U-waarden en/of R-waarden | S-peil | E-peil * | Ventilatie | Over-verhitting | Netto energie-behoefte voor verwarming | Hoeveelheid hernieuwbare energie | Installaties * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eis | ☑ | 28 | 26 | ☑ | ☑ | / | 25.00 | ☑ |
| Bereikte prestatie | / | 22 | 18 | / | / | | 43.13 | / |
| Conformiteit | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | voldoet | / | voldoet | voldoet niet |

* Als er niet wordt voldaan aan de eisen voor lage temperatuurverwarming, verstrengt de E-peileis met 15%.

Het jaarlijks primair energieverbruik per eenheid vloeroppervlakte 32.75 kWh/m²




Dat zijn de resultaten van de voorafberekening van het ontwerp van uw project. Dit is geen garantie dat uw project na de werkzaamheden ook aan de EPB-eisen zal voldoen. U dient tijdens de uitvoering van uw project de nodige stavingsstukken te verzamelen. Op basis daarvan stelt uw verslaggever.na afloop van de werken of na ingebruikname de EPB-aangifte op, volgens de werkelijk uitgevoerde toestand (as-built-situatie).

Meer informatie over het verzamelen van stavingsstukken, kunt u terugvinden op **www.energiesparen.be/epb/stavingsstukken**. Ook uw verslaggever en architect kunnen u met raad en daad bijstaan.

Wist u dat nieuwe gebouwen vanaf 01/01/2021 aan de BEN-eisen moeten voldoen? BEN staat voor Bijna-Energie-Neutraal. BEN-bouwen is nu al mogelijk, maar is zeker geen verplichting. Wie voorloopt op de eisen en nu al BEN bouwt, maakt de slimste keuze: een lage energiefactuur en financiële ondersteuning. Bij de berekening werd uw ontwerp ook afgetoetst aan de BEN-eisen.

Proficiat, uw ontwerp voldoet aan de eisen voor een BEN-gebouw.

Meer over BEN op **www.energiesparen.be/BEN**.