VERBRANDINGSATTEST ☑ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname **volgnummer attest: 149003**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: QUALITY ENVIRONMENT	voornaam en achternaam: **Olivier Puchacz**
straat en nummer: Deuzeldlaan, 36	erkenningsnummer: GV ERK/TGB/108066 / TV
postnummer en gemeente: 2900,Schoten	**Datum onderhoud:** 12-11-2025
tel: 036586509	**Arbeidsduur:** van 08:17 tot 08:52
e-mail: onthaal@qe.be	
ondernemingsnummer: BE0874941186	

Quality Environment
Installatie, onderhoud & herstelling centrale verwarming

Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: Verhoeven	Naam stooktoestel : Vaillant
straat en nummer: Koekoeklaan 1-3 - 2001	straat en nummer: Koekoeklaan 1 bus 2001
postnummer en gemeente: 2930;Brasschaat	postnummer en gemeente: 2930;Brasschaat
tel: 0475264091	tel: 0475264091
e-mail:	e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B (open)** ☑ **aangesloten als type C 53 (gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**

☑ **Gasvormige brandstof**: ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☑ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof**: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Vaillant	merk:
type: VCW 286/5-3(E-BE)R6	type:
bouwjaar: 2021	bouwjaar:
fabricatienummer: 21213400100218493100036835N3	fabricatienummer:
nominaal vermogen (kW): 24	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking	**eenheid**	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I: Initiële meting**	**Proef II: Eindmeting **** ☐ LL ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75 ☑ HL	**OK**	**Niet OK**
Keteltemperatuur	°C	1,2	60	60		
sproeier: merk en type		1				
sproeier: debiet		1				
sproeier: hoek	graden	1				
Pompdruk	bar	1				
gasdruk Teller	mbar	2				
Gasblok	mbar	2				
Branderbed	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1			☐	☐
zuurstof (O_2)	%	1, 2	4.7	5.8		
koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2	9.2	8.6		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	117.5	71.2	☑	☐
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2	55.8	54.7		
temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2	12.5	15.8		
nettotemperatuur (t_g - t_a)	°C	1, 2	43.3	38.9		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2	88	88.1		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2	97.8	97.9	☑	☐
Stikstofoxide (NO_X) O_2-referentie (%): 3	mg/m³					
Serienummer Testo		1, 2	61505862	61505862		
datum		1, 2	12/11/2025	12/11/2025		
tijd		1, 2	08:06:41	08:38:31		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		
Veilige staat van werking						
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	50.3 Pa	1, 2, 3	☐ OK	☐ Niet OK		
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☑ OK	☐ Niet OK		
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☑ OK	☐ Niet OK		
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☑ OK	☐ Niet OK		

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling **Het stooktoestel werkt**
☑ **goed** ☑ **veilig**
☐ **Niet goed** ☐ **niet veilig**

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 12/11/2027

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).

REINIGINGSATTEST ☑ **onderhoud centraal stooktoestel** **volgnummer attest: 149003**

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: QUALITY ENVIRONMENT	voornaam en achternaam: Olivier Puchacz
straat en nummer: Deuzeldlaan, 36	☑ erkend technicus:
postnummer en gemeente: 2900,Schoten	GV ERK/TGB/108066 / TV
tel: 036586509	☑ Schoorsteenveger
e-mail: onthaal@qe.be	**Datum reiniging:** 12-11-2025
ondernemingsnummer: BE0874941186	**Arbeidsduur:** van 08:17 tot 08:52

Quality Environment
Installatie, onderhoud & herstelling centrale verwarming

Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: Verhoeven	Naam stooktoestel : Vaillant
straat en nummer: Koekoeklaan 1-3 - 2001	straat en nummer: Koekoeklaan 1 bus 2001
postnummer en gemeente: 2930;Brasschaat	postnummer en gemeente: 2930;Brasschaat
tel: 0475264091	tel: 0475264091
e-mail:	e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B (open)** ☑ **aangesloten als type C 53 (gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**

☑ **Gasvormige brandstof**: ☑ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:

☐ niet-premix (GI) ☑ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof**: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Vaillant	merk:
type: VCW 286/5-3(E-BE)R6	type:
bouwjaar: 2021	bouwjaar:
fabricatienummer: 21213400100218493100036835N3	fabricatienummer:
nominaal vermogen (kW): 24	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)

☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingsstukken

☑ nazicht van de goede werking

☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

Alle toestellen:
- ☐ andere, namelijk:
- ☑ controle van de verluchting van het stooklokaal
- ☑ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)
- ☑ ontstoffing
- ☑ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
- ☑ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)
- ☐ reiniging van de filters
- ☐ reiniging van de ketel
- ☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoold vakman)
- ☐ nazicht algemene staat
- ☐ reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De **eerstvolgende reiniging van het stooktoestel** moet gebeuren vóór 12/11/2027

De **eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** moet gebeuren vóór

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))	voor kennisname (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).