TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref. _____ VERSLAG NR.: 345/12/2019/13

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2382 Poppel Kievitlaan 3

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Van Alphen Electro

Adres: 2381 Weelde, Weeldestr. 31

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: 731 352 284

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 19/10/19 Aard van het onderzoek: ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ - controlebezoek volgens:

(~~AREI art. 270~~) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art.276~~) (AREI art. 276bis) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B.2.6.2008~~) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór-~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-~~na~~ 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 2x 230 V Bescherming van de aansluiting Auto 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 300mA

Type van de aardelektrode: ~~lus~~ - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 16 ; RA: 15 Ohm; RI tot 0,3 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Die schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ~~NOTA'S~~: geen

nota: toestellen klasse I enkel aansluiten op stopcontacte met pen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/10/37 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

De directeur

- Sector Brussel:
1190 BRUSSEL, Ruisbroeksesteenweg 75

- Sector Zuid-West-Vlaanderen:
8530 HARELBEKE, Jan Breydelsraat 92
Tel. 056 70 54 05 - Fax 056 70 54 22
E-mail: btv.zuidwestvlaanderen@btvcontrol.be

- Sector Brabant-Antwerpen:
3300 GELRODE (Aarschot), Leuvensesteenweg 383 bus 1
Tel. 016 63 47 45 - Fax 016 63 12 21
E-mail: btv.brabantantwerpen@btvcontrol.be

- Sector Oost-Vlaanderen:
9990 MALDEGEM, Sassenheidestraat 56A, Tel. 05 422 45 81 - Fax 05 252 50 51
E-mail: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

- Sector Limburg:
3530 HOUTHALEN, Zuiderlaan 67, Tel. 011 52 15 21 - Fax 011 52 15 22
E-mail: btv.limburg@btvcontrol.be

- Sector Noord-West-Vlaanderen:
8340 DAMME, Sint Janstraat 47, Tel. 050 35 70 92 - Fax 050 35 70 45
E-mail: btv.noordwestvlaanderen@btvcontrol.be

- Sector Luik:
4000 LIEGE, Rue Saint-Gilles 31, Tel. 04 223 69 61 - Fax 04 223 69 62
E-mail: btv.liege@btvcontrol.be

- Sector Luxemburg:
6850 PALISEUL, Rue de la Station 32, Tel. 061 23 05 20 - Fax 061 23 05 17
E-mail: btv.luxembourg@btvcontrol.be

- Secteur de Hainaut:
7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT, Rue des Bureaux 17
Tel. 064 33 64 51 - Fax 064 33 06 06
E-mail: btv.hainaut@btvcontrol.be

- Secteur de Brabant Wallon:
1360 PERWEZ, Av. Wilmart 129 bte 1, Tel. 081 65 84 55 - Fax 081 65 84 76
E-mail: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

- Secteur de Bruxelles:
1190 BRUXELLES, Chaussée de Ruisbroek 75
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 66
E-mail: btv.brussel@btvcontrol.be