BTV Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tél. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tél. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles	Tél. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tél. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☒ BTV Liège	Tél. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tél. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tél. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tél. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tél. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tél. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 214/150311/b

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Rue Roosevelt, 37,
4624 Romsée.

PROPRIETAIRE : Simon.
Adresse : _____
DEMANDEUR : Idem
Adresse : _____
INSTALLATEUR : EXITT
Adresse : _____
TVA ou CI : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°. 56673939
Index : 61472749

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 11/03/2015 Type de contrôle : ~~examen de conformité~~ - ~~premier contrôle~~ - visite de contrôle suivant: 2ème Rapport.
(RGIE ~~art. 270~~) (RGIE art. 271) (~~RGIE art. 276~~) (~~RGIE art. 276bis~~) (~~A.R. 12.2012~~) (~~RGPT art 262~~) (~~RT art. 231~~) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : ~~Nouvelle~~ - ~~Extension~~ - Modification - ~~Temporaire~~ - ~~Renforcement~~ - ~~Vente d'habitation~~ ; Type locaux : NOBATIMENT

Début travaux : Fondations ~~avant~~ - après 1.10.81 Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86 _____

Raccordement : Tension 2X230 V Protection raccordement 60 A Sous Cauff

Câble aliment, tableau. princ. : 4 X 10 mm² Cu Sous Cauff Inter.gén. : type Δ 630 300mA 4P

Type électrode de terre : ~~boucle~~ - ~~barres~~ - piquets - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT

Nombre de tableaux : 2 ; Nombre de circuits term. : 13+13 ; RA : 17 Ohm; RI tot > 1 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: _____

VOIR SCHEMAS EN ANNEXE

NOTE: Le contrôle ne porte que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ~~ET/OU NOTES~~ :

NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 11/03/2040 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)
214 VERSLAGEN

pour Le Directeur,

VERSLAG-RAPPORT

FORM. 382FR-02/2014

BELAC INCO 17C

Siège social: Rue Neerveld 109, boîte 6, B-1200 Bruxelles