RAPPORTNUMMER

2563818

CONTROLEVERSLAG VAN BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK

Datum van keuring:
29.10.2026

Datum van verslag:
29.10.2026

Datum herkeuring:
-

Basis van de controle:
Conformiteitsattest controle bovengrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label	
Klant ref.	
Straatnaam	Steenweg Asse
Huisnummer	9
Busnummer	
Postcode	1540
Gemeente	Herfelingen
Land	België



BESLUIT: DE OPSLAGTANK IS CONFORM.

De opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen: de tank mag gevuld, bijgevuld en verder gebruikt worden. Een groene merkplaat (label) werd aan het vulpunt aangebracht.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: Koen, Van De Veire



DIGITAAL DOSSIER

Rapportnummer:
2563818

Bijlagen raadplegen?

Klik op de QR-code of scan deze met uw smartphone. Voer het rapportnummer in om de bijlagen van dit rapport te bekijken.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

INBREUKEN/OPMERKINGEN

Vreemde/brandbare materialen moet uit de inkuiping verwijderd worden

De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Het ingebruiknameverslag ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

Type ondergrondse tank:	Rechthoek		
Toegankelijke tank: materiaal:	Staal (enkelwandig)		
Datum van plaatsing:	Bestaand (voor 01/08/1995)		
Tanknummer:	-	Inhoud tank:	1000 l
Type indeling tank:	Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)		
Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:			
Vorig certificaat aanwezig?:	Neen		
Datum van uitvoering vorig certificaat:			
Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):			

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	NVT
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

Te inspecteren item	OK/NOK
Peillat	OK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Fluit	OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet van toepassing	NVT

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam	Decooman joseph
Straatnaam	Steenweg Asse
Huisnummer	9
Busnummer	
Postcode	1540
Gemeente	Herfelingen
Land	België

OPDRACHTGEVER

Naam	
Telefoon	
Mail	
BTW nr.	

NOTA'S

BIJLAGEN

Eventuele foto's van de installatie, foto's bij vastgestelde inbreuken en andere relevante documenten zijn opgenomen in het digitale dossier. U kunt dit dossier raadplegen door op de QR-code op de eerste pagina van dit rapport te klikken of deze te scannen.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.