
Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Gebouw id: 20553456

appartement

identificatiecode: 23045-G-2015_320/EP17515/A001/D01/SD002

Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **09-03-2020**



BRAM Rolus

ROLUS BOUWCONSULT
EP17515

Dit certificaat is geldig tot en met **9 maart 2030.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het K-peil (K32) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/02/2015
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	09/03/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	6.728
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	117
Beschermd volume (m³)	293
Verliesoppervlakte (m²)	206
Bruto vloeroppervlakte (m²)	94
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	12,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,39
CO2-emissie (kg/jaar)	1.042
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20553456

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
BRAM Rolus
ROLUS BOUWCONSULT
Gladiolenstraat 37, 9100 Sint-Niklaas
EP17515 | 0678892112

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.