DE VOS Danny
Algemene electriciteitswerken
Hazenwegel 2
9860 Oosterzele
Tel. 09/362 48 64
devos1965@outlook.com

ELEKTRISCHE

HUISINSTALLATIE

Gevaert Rudy

Antwerpsesteenweg 898

9040 Sint- Amandsberg

BTW BE 0738.297.880
HR Gent 184.957
REG.NR. 06/26/00
VDK BE58 8905 4402 9379

Verklaring zekeringen

A	**20A**	Kookvuur
B	**16A**	Verlichting keuken, sas, living
C	**16A**	Verlichting Slaapkamer 1, 2 en 3, hoofdverlicht bakamer, hal en WC
D	**20A**	Stopcontact in hal
E	**20A**	Wasmachine en droogkast
F	**16A**	Stopcontacten slaapkamer 1, 2 en 3, stopcon en verlichting badkamer
G	**20A**	Stopcontacten Keuken en living
H	**16A**	Centrale verwarming

ST1	STROOMVERLIESSCHAKELAAR 300mA (KRING A TOT H)
ST2	STROOMVERLIESSCHAKELAAR 30mA (KRING A en B)

J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 312 350 | Ref. verslag RAP 2E / 2019 0617 - 4

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	De Vos Danny	Voornaam		Postnr	9340
Adres	Antwerpsesteenweg 898 2° Verdiep	Gemeente	Sint-Lievens-Houtem		
Installateur	De Vos Danny	Gemeente	Erondegem		
BTW-nummer	BE 0738 298 880				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	/ /	Gemeente	
Plaats van onderzoek	De Vos Danny			Postnr.	9340
Adres	Antwerpsesteenweg 898 2° Verdiep			Gemeente	Sint-Lievens-Houtem
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits verdeler	Fluvius

Type installatie: ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ woooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	3x230V	1x 2pAUT 20A - 4 mm²
Ø voedingskabel (mm²)	4x10 mm²	1x 2pAUT 16A - 1,5 mm²
I_{nom} aansluiting (A)	MAX40A	VBA DIFF 0,03A:
Type alg. schakelaar	AC6DIFF	2x 2pAUT 16A - 1,5 mm²/2,5 mm²
Aantal borden	1	3x 2pAUT 20A - 2,5 mm²
Aantal eindstroombanen	8	
Type aardelectrode	PIKET	
Algemene diff.stroom.inr.	4p40A 0,03A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	4p40A 0,3A/2p40A 0,03A	
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is				Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01			
Aardspreidings -weerstand :	23,2Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	10	MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / _____ - __

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : / /


Volgend controle-bezoek uiterlijk op:	17/06/2024	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	BNSP 161	Datum onderzoek:	17/06/2019

RAP-E-901 (05.05.2017)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

88369


Eigenaar woning
Rudy Gevaert
Antwerpsesteenweg 898
9040 Sint- Amandsberg



De uitvoerder van de schema's
De Vos Danny
Hazenwegel 2
Oosterzele

De afgevaardigde van het erkend organisme

BNSP: 161
D. Vanhecke



Eigenaar woning

Rudy Gevaert
Antwerpsesteenweg 898
9040 Sint-Amandsberg

De afgevaardigde van het erkend organisme

NSP161
D. Van Hemele

De uitvoerder van de schema's

De Vos Danny
Hazenwegel 2
Oosterzele