3255831

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : ~~AREI art. 86~~ / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276bis~~ / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : DUPLEX 2-V

Plaats van onderzoek : LOMBERM STRAAT 3 2000 ANTWERPEN

Eigendom van : .....

Opdrachtgever : VEZLEC TECHNIEKEN PALEISSTRAAT 106 2018 ANTWERPEN

Installateur : .....

BTW : V ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : VEKLO MS Datum van onderzoek : 01-07-2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A 3P Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. MARTSCHAPPY Schak. : DIFF 4DR 40,3A 2p 40

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : BESTAANDE aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²

~~Bovengronds net/ondergronds~~ op ~~bovengronds net/ondergronds~~ net - Wachtbuis : geplaatst/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 16 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 9 Algemene isolatieweerstand : 45 MΩ

Diff. schak. : algemene : 40A 40,3A 2p mA bijkomende : 40A 40,03A 3p mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N	Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.
N	Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 01-07-2035, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie.
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
3) onmiddelijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
NOTA HUURDERS, EIGENAARS. Krachten het AREI bent U verplicht :
03/005N/09/09/15D