Rapport de l'examen d'une installation intérieure au gaz

Lieu du contrôle: RUE DU GRAVIER 184, 4032 LIÈGE, Belgique

Type de contrôle: Contrôle périodique

Date du contrôle:	Prochaine visite avant le:	Agent-visiteur:
11/08/2026	Non applicable	Artan Shala

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre	
Nom	
Adresse	RUE DU GRAVIER 184, 4032 LIÈGE, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire	
Nom	
Adresse	RUE DU GRAVIER 184, 4032 LIÈGE, Belgique

Installateur	
Nom	Non communiqué
TVA	

Identification de l'installation au gaz

Adresse	RUE DU GRAVIER 184, 4032 LIÈGE, Belgique
Code EAN	
Type de gaz	Propane
Pression de service	37 mbar

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles

Base(s) Règlementaires

663 - INSP

NBN D51-003 : Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales
NBN/DTD B61-002 : Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW

Description de l'installation

Canalisations	
Type	Longueur (m)
Acier	1”

Appareil(s) au gaz				
Fabricant	Modèle	P(n) kW	Catégorie	Type
-		1	II2e+3+	
Well straler (2440221238459)	P60L HR /00	6,98kW	I2+	B11bs

Examens visuels

Concerne	Ancienne installation
Type de contrôle	Contrôle périodique
Contrôle visuel des parties visibles	OK

Examens d'étanchéité

Essai d'étanchéité	OK
Test avec	Compteur
Numéro de série	EI-007/066604923
Gaz d'essai	Gaz combustible
Pression d'essai	Pression de service

Infractions

- L’ appareil n’est pas connecté à la cheminée
- l’appareil de type n’as pas de ventilation

Remarques

Néant

Conclusion

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme**.

L'installation est étanche

L'agent Visiteur


Annexes