Rapport nr.: 03 / 09 / 60 / 1365
Elekt. Mij. Klant Nr. :
Teller nr. : 3322646
Stand I : 000 017,5
Stand II : 000 001,3

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ controlebezoek~~
volgens : AREI art. 270 ~~/ AREI art. 271 / AREI art. 276 /~~
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe ~~/ Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : LOUIS DE BONOTSTRAAT 26 1731 ZELLIK
Eigendom van :
Opdrachtgever :
Installateur : idem
BTW : BE.720.447.506 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : JURGEN ROENS Datum van onderzoek : 16/09/2003

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3x230 V - 3x380 V+N~~ Max. Beveiliging : 2x 40A Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : 2x40A Schak. : Cf diff 40A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 6 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
~~Bovengronds net/ondergronds opbovengronds net~~/ondergronds net - ~~Wachthuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~staven / pennen / horizontale geleiders~~ Sektie : Pb + Cu mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 20 Algemene isolatieweerstand : >20 MΩ
Diff. schak. : algemene : Cf 40A 300 mA (Type A) bijkomende : Cf 40A 30 mA (Type A) (QRST)

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

~~Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten~~
~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst~~

BADKAMER IS NIET AFGEWERKT.

INBREUKEN

GEEN.

BESLUIT

De installatie is konform / ~~niet konform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gekontroleerd uiterlijk op : 16/09/2028, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder verbreking wordt voldaan aan de vastgestelde tolerantiedrempels, gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen~~.

vr. de direktie,
de onderzoeker
MOENS Jurgen
Inspecteur OCB
Benedestraat 203 1851 Grimbergen
Tel. 02/269.07 07
GSM 0475/45.23.82

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/01/02 10D