CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

027441

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT

BTW

TEL

MAIL

ADRES TANK Ledebaan 4C, 9260 Wichelen

Tankinhoud ± 3000 liter ○ EW ⊘ DW ⊘ OG ○ BG Datum plaatsing ?

⊘ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ⊘ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	✓	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ⊘ Fluit	✓	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	✓	○	○	
Hoeveelheid 0 cm				
pH / (min 6) geleidbaarheid / (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	✓	○	○	
Rond vulpunt	✓	○	○	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	✓	○	○	
Vulling	✓	○	○	
Aanzuigleiding	✓	○	○	
Retourleiding	○	○	✓	
Tigerloop	✓	○	○	
Filter	✓	○	○	
Niveaumeting				
○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ⊘ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting -591 Mv	✓	○	○	
Kathodische bescherming	○	○	✓	
Lekdetectie-apparaat	✓	○	○	
⊘ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtsheidtest: ○ SDT ○ Testo	○	○	✓	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	○	○	○	
Buitenwand	○	○	○	
Inkuiping	○	○	○	
○ Waterdicht ○ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank OK
- 49 cm rest

PLAATS TANK voortuin

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fonteyn

ERKENNINGSNUMMER: SV 00802

DATUM KEURING 04 / 11 / 2026

ATTEST GELDIG TOT 04 / 11 / 2031

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT