VASTGOED EXPERTS

Alles keurig onder één dak

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17
2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: VZW ACA

Adres: Meensesteenweg 338, 8800 - Roeselare (BE)

Tel: (+32)051200002

BTW BE: BE0811407869

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Vroegeinde 57, 2290 - Vorselaar (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Dubbel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |
Materiaal: **Polyethyleen** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **Andere**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **0 cm** | pH: **0 mS/cm** | Geleidbaarheid: **0** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen** |

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **72 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **Opmerking: Nvt** | Ultrasoon SDT: **Opmerking: Nvt**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

- tank niet voorzien van lekdetectiesysteem

BESLUIT

De tank mag nog 6 maanden gebruikt worden.

De volgende controle wordt verplicht voor: **15/04/2027**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **15/10/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER	HANDTEKENING EIGENAAR
	Geen handtekening klant

TOEGEVOEGDE FOTO'S







