TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. : 08/077278/08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2980 Zoersel
Zoerselsteenweg 4
EIGENAAR : Verheiden Bart
Adres : _____
OPDRACHTGEVER : Vissers Eddy
Adres : Statiestraat 43
INSTALLATEUR : 2340 Beerse
Adres : _____
BTW of IK : 462 000 904

STROOMLEVERANCIER: Electrabel
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 18/12/07 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :
(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~ARAB art.262~~) (~~T.R. art. 231~~) (Voorschr. stroomlev.) _____
Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ : Type der lokalen : Appartement, gemeenschap
Begin werken : Fundering ~~vóór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~vóór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____
Aansluiting : Spanning 220/380 V Bescherming van de aansluiting automy 40 A max
Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A
Type van de aardelektrode : lus - ~~baren - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT _____
Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 6 ; RA : 2,5 Ohm; RI tot 100 MOhm
BESCHRIJVING : Zie éénlijnschema + situatieplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

Nota : Equipotentiaalverbindingen moeten nog aangesloten worden

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/12/2026 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
   De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening
08 VAN DYCK F.

De directeur,

FORM. 382 /03-2000