VERBRANDINGSATTEST ☐ **onderhoud** ☑ **keuring voor eerste ingebruikname** **volgnummer attest:** 53

Firma (ook invullen indien zelfstandige)	**Technicus**
naam: Perfect climate solutions straat en nummer: Leuvensebaan 52 postnummer en gemeente: 2223 Schriek tel: O498707250 email: ondernemingsnummer: 0656.503.918	voornaam en achternaam Kurt Bruyninck erkenningsnummer: GV 90 106 / TV 425 13 **Datum onderhoud:** 10/02/2025 **Arbeidsduur: van** 07:51 **tot** 14:51
Klant	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: De meirsman Robin straat en nummer: Fonteinstraat 53 postnummer en gemeente: 3000 Leuven tel: 0475352825 e-mail:	straat en nummer: postnummer en gemeente:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☑ **Centraal(*):** ☐ **aangesloten als type B** **(open)** ☑ **aangesloten als type C** 33 **(gesloten)**
***indeling volgens NBN CR 1749**

☑ **Gasvormige brandstof:** ☑ aardgas ☐ niet premix(GI) ☐ LPG ☑ premix(GI) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII

☐ **Vloeibare brandstof**

☐ **Vaste brandstof:** ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Vaillant type: Vc286 bouwjaar: 2024 fabricatienummer: 21244600100218493130541529N8 nominaal vermogen (kW): 24	merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas))

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.

VERBRANDINGSATTEST ☐ onderhoud ☑ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest: 53							
Goede staat van werking			Toestel: MULTILYZER STe		S/N: 06-45-01064		
De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd	**Eenheid**	**Brandstof** 1 : vloeibaar 2 : gasvormig 3 : vast*	**Proef 1: initiële meting**	**Proef 2: eindmeting****		**OK**	**Niet OK**
				☐ Laaglast	☑ Hooglast		
Datum / Tijd			10/02/2025 11:57		10/02/2025 11:58		
Keteltemperatuur	°C	1,2	58		58		
Sproeier: merk en type		1					
Sproeier: debiet		1					
Sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
Gasdruk teller	mbar	2	22		22		
Gasdruk gasblok	mbar	2	22		22		
Gasdruk branderbed	mbar	2	19.3		19.3		
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O2)	%	1,2	5,3		4,5		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	8,8		9,3		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	111		153	☑	
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	54,6		57,2		
Verbrandingsluchttemperatuur (ta)	°C	1,2	7,3		7,3		
Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1,2	47,3		49,9		
Verbrandingsrendement Hi (onderwaarde)	%	1,2	97,6		97,6	☑	
Verbrandingsrendement Hs (bovenwaarde)	%	1,2	88,2		88,1		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK	☐ Niet OK			
Geen ongewenste condensvorming in rookgaskanaal (B type)		1,2	☑ OK	☐ Niet OK			
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK			
Veilige staat van werking							
Druk rookgaskanaal	6 [Pa]	1,2,3	☑ OK	☐ Niet OK			
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3	☑ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid rookgasafvoer		1,2	☑ OK	☐ Niet OK			
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☑ OK	☐ Niet OK			

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.


VERBRANDINGSATTEST	☐ onderhoud	☑ keuring voor eerste ingebruikname	volgnummer attest: 53

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)	Het stooktoestel werkt:		Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 10/02/2027
	☑ Goed	☐ Niet goed	
	☑ Veilig	☐ Niet veilig	

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:
Co melder aanwezig naast ketel

	voor kennisname
	
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligverwarmen.be.