ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

BELAC N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : Electrabel

Nr teller : N° comp : non Klein

Verslag van onderzoek: Rapport de contrôle:

N°: 150503/2

EAN code :

Aard onderzoek : Genre de contrôle :	AREI 86 / RGIE ⊘	87/86	87/88	88	95	97	270 ⊘	271	276bis	276	TT ⊘	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : Rue Hoortmans n° 15 4100 Jemeppe

Eigenaar Propriétaire: M. CETIN Adres : Adresse :

Installateur : BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : Date du contrôle : 27-04-09 Ik. / C.I. :

Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ⊘ Appart. 1e étage ○

Spanning : Tension : 230 V	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau : EXUB 4400	Max. beveiliging : Protection max. : 2x63A
Aardelectrode : Electrode de terre : 2,44 Ohm	Isolatie : Isolement : 1,42 Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn		2,5.ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
63	300	P	Général circuit de B à F	⊘	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
63	30	A	locaux humides circuit de A	○	○	○	○	○	○	○	○
				⊘	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : Contrôle visuel : algemeen : générale : OK ⊘ NOK ○ direkte aanraking : contact direct : OK ⊘ NOK ○

○ Indirecte aanraking : Contact indirect : OK ⊘ NOK ○

Aansluitingen : Raccordements : OK ⊘ NOK ○

Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK ⊘ NOK ○

Inbreuken / Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

ELECTRO-TEST ASBL Lollo Antonio Tél. 04/238 08 57 Mob. : 0477/44 XX XX

Intermos OK le 27/04/09

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — ~~temporairement~~ — être mise en service — ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

❑ Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
❑ La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur: pour le directeur, l'inspecteur: 27/04/2009


NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie te vermelden; **b)** de verplichting de F.O.D. de Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddelijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. **d)** de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie de belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Repp.Els/El1.1.04


1er étage

Schéma de Positions



Le Délégué de l'organisme agréé (Date) Signature)

Schéma Unifilaire.



Le Propriétaire:
GETIN ENVER
Rue Hortmans N°15
4800 Verviers

ELECTRO-TEST S.B.L.
Lollo Antonio
Tel. 041/35 06 57