Keuring Service Vlaanderen
Btw BE0799592675
info@keuringservicevlaanderen.be

OFFERTE

Herstellingswerken

S205337

Offertedatum	18/11/2026
Geldig tot	18/12/2026
Keuringsverslag	DOM-2026-77BMDR
Interne ref.	DP-2611-1XLSWK

Adres van de werken

NINOOFSESTEENWEG 770
1701 DILBEEK

Klant

Certoo Srl
info@certoo.be

Bij de keuring van de elektrische installatie (verslag DOM-2026-77BMDR) werden inbreuken vastgesteld. Hierbij onze offerte voor de herstellingswerken.

Omschrijving	Aantal	Eenh.prijs incl. btw	Bedrag incl. btw
108 – Eendraadsschema is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1	70,00 €	70,00 €
207 – De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	1	85,00 €	85,00 €
721 – Bepaalde stopcontacten zijn beschadigd en/of zijn niet degelijk bevestigd.	1	op offerte	op offerte
111 – Niet elke elementaire stroombaan wordt met een hoofdletter aangeduid op het ééndraadsschema en verdeelbord. Niet elke lichtpunt, contactdoos en sturingseenheid is genummerd in volgorde, vertrek…	1	op offerte	op offerte

TOTAAL INCL. BTW	975,00 €

Alle prijzen zijn inclusief btw.

De posten « op offerte » worden na een bezoek ter plaatse geprijsd.

Om deze offerte te aanvaarden of een vraag te stellen, beantwoordt u de bijhorende e-mail of schrijft u naar info@keuringservicevlaanderen.be met vermelding van referentie S205337.

Keuring Service Vlaanderen is een onderneming die los staat van het organisme dat de keuring uitvoerde.