Keuring Service Vlaanderen
Btw BE0799592675
info@keuringservicevlaanderen.be

OFFERTE

Herstellingswerken

S204908

Offertedatum	16/11/2026
Geldig tot	16/12/2026
Keuringsverslag	DOM-2026-EYGA8B
Interne ref.	DP-2611-CMDL6D

Adres van de werken

Mollenhoekstraat 7
1790 Affligem

Klant

Certoo Srl
info@certoo.be

Bij de keuring van de elektrische installatie (verslag DOM-2026-EYGA8B) werden inbreuken vastgesteld. Hierbij onze offerte voor de herstellingswerken.

Omschrijving	Aantal	Eenh.prijs incl. btw	Bedrag incl. btw
108 – Eendraadsschema is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1	70,00 €	70,00 €
202a – Aanduidingen kringen in letters ontbreekt .	1	850,00 €	850,00 €
216 – De volgende toestellen een exclusief toegekende stroombaan: de wasmachine / de afwasmachine / de droogkast / het elektrisch fornuis / de elektrische kookplaat / de elektrische oven / elk (verpl…	1	45,00 €	45,00 €
219a – De verdeelkast(en) kon(den) niet geopend worden door de smeltveiligheden en/of penautomaten die niet of moeilijk verwijderd kunnen worden. De interne bedrading kon niet gecontroleerd worden.	1	op offerte	op offerte
303 – De continuïteit van de equipotentiale verbindingen en/of van de beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd.	1	380,00 €	380,00 €
402 – Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn.	1	410,00 €	410,00 €
501 – Een algemene differentieelschakelaar voorzien met een nominale stroomsterkte van minstens In = 40 A, een maximale gevoeligheid van 300 mA en van type A.	1	150,00 €	150,00 €
505 – De nominale stroomsterkte van de differentieelschakelaar dient aangepast te worden aan de beveiliging tegen overstroom.	1	150,00 €	150,00 €
607 – De eenfasige kringen moeten op beide actieve geleiders beveiligd worden.	1	140,00 €	140,00 €
608 – De calibreerelementen voorzien op de voetstukken voor smeltveiligheden en/of penautomaten.	1	120,00 €	120,00 €
418 – De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien	1	op offerte	op offerte

TOTAAL INCL. BTW	3.135,00 €

Alle prijzen zijn inclusief btw.

De posten « op offerte » worden na een bezoek ter plaatse geprijsd.

Om deze offerte te aanvaarden of een vraag te stellen, beantwoordt u de bijhorende e-mail of schrijft u naar info@keuringservicevlaanderen.be met vermelding van referentie S204908.

Keuring Service Vlaanderen is een onderneming die los staat van het organisme dat de keuring uitvoerde.