Tank 1

RAOUL
STEENWEG 46 - 9570 SINT-MARIA-LIERDE
Tel: 055/42.42.42
www.raoulnv.be - info@raoulnv.be

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE STOOKOLIETANK VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN

DATUM CONTROLE 21/12/26

KLANT ☒ Particulier ☐ Bedrijf

Naam: ....

Straat en nummer: ....

Postcode en gemeente: ....

Adres stookolietank indien verschillend van adres klant:
Zottegemsesteenweg 56
9630 Zwalm (Roborst)

RESERVOIR
Inhoud: 1200 L
☒ Bovengronds ☐ Ondergronds
Materiaal:
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Kunststof ☐ Andere: ....
☒ Enkelwandig
☐ Dubbelwandig
☐ Niet gekend

VISUELE CONTROLE	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Putdeksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN	☒	☐		
Aansluitingen (vulling, ontluchting)			☒	☐
Staat leidingen			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding			☒	☐
Stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR	☒	☐		
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT DATUM	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming .... mV		☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN
tankcontrole bovengronds

TESTEN		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: / cm Zuurtegraad: .... pH Conductiviteit: .... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: .... dB Onder het vloeistofniveau: .... dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: / mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: .... mbar/h
	Andere	☐	☒	☐	☐	

BESLUIT
☒ Groen — De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje — De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood — ☐ De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn op de bestrijding van de bodemverontreiniging

TECHNICUS
Naam: Oswald ANTOINE
Erkenningsnummer: SV 00053

Handtekening technicus :

DE VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE DIENT TE GEBEUREN VOOR:
31/12/2035

Voor kennisname, handtekening klant

Tank 2

RAOUL
STEENWEG 46 - 9570 SINT-MARIA-LIERDE
Tel: 055/42.42.42
www.raoulnv.be - info@raoulnv.be

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE STOOKOLIETANK VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN

DATUM CONTROLE 21/12/26

KLANT ☑ Particulier ☐ Bedrijf

Naam: ..

Straat en nummer: ..

Postcode en gemeente: ..

Adres stookolietank indien verschillend van adres klant:
Zottegemsesteenweg 56
9630 Zwalm (Roborst)

RESERVOIR
Inhoud: 1200 L
☑ Bovengronds ☐ Ondergronds
Materiaal:
☑ Staal ☐ Polyester ☐ Kunststof ☐ Andere: .....
☑ Enkelwandig
☐ Dubbelwandig
☐ Niet gekend

VISUELE CONTROLE

	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Putdeksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☑		
Algemene staat			☑	☐
Waterdicht			☑	☐
Koolwaterstofdicht			☑	☐
LEIDINGEN	☑	☐		
Aansluitingen (vulling, ontluchting)			☑	☐
Staat leidingen			☑	☐
Uitmonding leidingen			☑	☐
Staat aanvoerleiding			☑	☐
Staat terugvoerleiding			☑	☐
Stookoliefilter			☑	☐
RESERVOIR	☑	☐		
Algemene staat tank			☑	☐
VORIG CERTIFICAAT DATUM	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES

		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☑	☐	☑	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☑	☐	☑	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming .....mV		☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN
tankcontrole bovengronds

TESTEN		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☑	☐	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☑	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☑	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☑	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☑	☐	☐	

BESLUIT
☑ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood ☐ De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn op de bestrijding van de bodemverontreiniging

TECHNICUS
Naam: Oswald ANTOINE
Erkenningsnummer: SV 00053

Handtekening technicus :

DE VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE DIENT TE GEBEUREN VOOR:
31/12/2035

Voor kennisname, handtekening klant