TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN
VZW **BTV** Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Staden 051/702548

O. ref.:
U. ref.:
VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Hoorndries 10 Merelbeke
EIGENAAR: [redacted]
Adres:
OPDRACHTGEVER: by ba Johan Margot
Adres: Zandstraat 8, 8870 Hegem
INSTALLATEUR: cdem opdrg 051/318860.
Adres:
BTW of IK: Be 438769701

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel
Ref.: Teller nr.
Index: Tweev tarief.

Datum van het onderzoek: 24/11/05 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) onderg.
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: woning
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 1N400 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Δ40/300
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 14 ; RA: 2 Ohm; RI tot >10 MOhm
BESCHRIJVING: CS bord Δ40/300

B - 10 - 2x 16 Aant
C - 9 - "
D - 8 - 2x 20 Aant
E - 5 - "
F - 8 - "
N - 8 - "
H - 2 - "
M - 1 - "
O - 8 - "
I - 1 - 2x 32 Aant
G - 1 - 2x 20 Aant
K - 1 - "
L - 1 - "
P - 3 - "
} Δ40/30

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen -

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam:
handtekening:

Nota: keuken, som toestellen bad - kamer niet gep laatst.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/11/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Voor BTV
44 D Hauspie

De directeur,

FORM. 382 /05-2004